

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА
ТӨТЕНШЕ ЖАҒАДАЙ МИНИСТІРЛІГІ**

**Азаматтық қорғау республикалық
оқу әдістемелік орталығы**

**Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге
қойылатын рұқсат беру талаптары**

**Разрешительные требования, предъявляемые к
негосударственным противопожарным службам**

**Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын
рұқсат беру талаптарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 783 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрілігінде 2014 жылы 8 желтоқсанда № 9942 тіркелді.

Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 13.07.2018 № 513 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

"Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 70-17) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 13.07.2018 № 513 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрілігінің Төтенше жағдайлар комитеті (В.В. Петров) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрілігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрілігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің орынбасары В.К. Божкоға жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр
полиция генерал-лейтенанты Қ.Қасымов

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрінің
2014 жылғы 7 қарашадағы
№ 783 бұйрығымен
бекітілген

**Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын
рұқсат беру талаптары**

Ескерту. Біліктілік талаптары жаңа редакцияда - ҚР Ішкі істер министрінің 13.07.2018 № 513 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1. Осы мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптары (бұдан әрі – рұқсат беру талаптары) мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің Қазақстан Республикасының ұйымдарында, елді мекендері мен объектілерінде өрттердің алдын алу мен сөндіру, авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстарды орындауға мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің сәйкестігін анықтау мақсатында әзірленген.

2. Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге мынадай рұқсат беру талаптары қойылады:

1) осы рұқсат беру талаптарына 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көлік құралын тіркеу туралы куәлігі, автомобильдің техникалық байқаудан өткені туралы куәлігі және негізгі өрт сөндіру автомобилінің өрттерді сөндіруге дайындығын техникалық байқау актісімен расталған кемінде бір өрт сөндіру автомобилінің болуы*;

2) жұмыскерлерді, өрт сөндіру-құтқару техникасын, жабдық пен жаракты орналастыру үшін меншік құқығында не өзге құқықта ғимараттың немесе үй-жайдың болуы;

3) осы рұқсат беру талаптарына 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары үшін белгіленген нормалар бойынша арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақпен қамтамасыз етілген мынадай сандағы штаттық жұмыскерлердің болуы:

кезекшілік ауысымға әр негізгі өрт сөндіру автомобиліне жүргізушіні қоса алғанда 4 жұмыскер есебінен кемінде 16 адам*;

кезекшілік ауысымға 2 жұмыскер есебінен кемінде 8 адам**;

4) мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жұмыскерлерінің осы

рұқсат беру талаптарына 3-қосымшада көрсетілген біліктілікке сәйкес келуі.

Ескертпе:

* - жолға шығатын өрт сөндіру техникасы бар мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтер үшін;

** - жолға шығатын өрт сөндіру техникасы жоқ мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтер үшін.

Мемлекеттік емес өртке қарсы
қызметтерге қойылатын
рұқсат беру талаптарына

**1-қосымша
Нысан**

Негізгі өрт сөндіру автомобилінің өрттерді сөндіруге дайындығын техникалық байқау актісі *

(МӨҚҚ атауы)

Маркасы, моделі _____ шасси _____ шыққан жылы _____

тіркеу нөмірлік белгісі _____ иесі шасси _____ шанағы _____ қозғалтқышы _____

1. № _____ автомобиль формулярының болуы және оны жүргізу,

№ _____ көлік құралын тіркеу туралы куәлік,
техникалық байқаудан өтуі туралы куәлік.

2. Спидометр бойынша жүріп өткен жолы _____ км.

3. Автомобильдегі өрт-техникалық жабдық пен жарактың тізімдемесі мен оның болуы:

Р/с №	Жабдық пен жарақтың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Боюу (бар/жоқ)
1	2	3	4	5
1	Ұзындығы 4 м диаметрі 125 мм сорғыш түтік	дана	2	
2	Ұзындығы 4 м диаметрі 75 мм сорғыш түтік	дана	2	
3	Ұзындығы 4-5 м диаметрі 77 мм, гидранттан жұмыс істеуге арналған тегеурінді түтік	дана	2	
4	Ұзындығы 20 м диаметрі 77 мм тегеурінді түтік	дана	6	
5	Ұзындығы 20 м диаметрі 66 мм тегеурінді түтік	дана	10	
6	Ұзындығы 20 м диаметрі 51 мм тегеурінді түтік	дана	6	
7	Ұзындығы 4 м диаметрі 30 мм сорғыш түтік	дана	1	
8	Ұзындығы 12 м жібі бар СВ-125 сорғыш түтікке арналған тор	дана	1	
9	РТ – 70 (РТ – 80) 3 жүрісті тармақталу	дана	2	
10	Бігеуіші бар ВС-125 түтікке су жинағыш	дана	1	
11	Гидранттарды ашуға арналған жалғайтын кілттер	дана	1	
12	Газ түгіннен қорғау қызметінің бағыттаушы арқаны	дана	1	
13	66x51 жалғамалы өтпелі бастиек	дана	2	
14	77x51 жалғамалы өтпелі бастиек	дана	2	
15	77x66 жалғамалы өтпелі бастиек	дана	2	
16	Түтік бекіткіш	дана	4	
17	Түтік қысқыштар	дана	4	
18	Өрт колонкасы	дана	1	
19	К-150 сорғыш түтіктерді қосуға арналған кілттер	дана	2	
20	К-80 тегеурінді түтіктерді қосуға арналған кілттер	дана	2	
21	Гидранттардың қақпақтарын ашуға арналған кілттер	дана	1	
22	Г-600 гидроэлеваторы	дана	1	

23	РСК – 50 оқпаны	дана	4	
24	РСА оқпаны	дана	2	
25	РС –70 оқпаны	дана	2	
26	СВП-4 ауа-көбікті оқпаны	дана	2	
27	Тасымалданатын лафетті оқпан	дана	1	
28	ГПС-600 еселігі орташа көбік генераторы	дана	2	
29	Үш иінді саты	дана	1	
30	Шабуыл сатысы	дана	1	
31	Таяқ-саты	дана	1	
32	Ұзындығы 2,5 метрлік металл бағор	дана	1	
33	"Әмбебап" сүймен	дана	1	
34	Ұста зілбалғасы	дана	1	
35	Балташы балғасы	дана	1	
36	Жалпақ күрек	дана	1	
37	Ағаш қаптағы ағаш кесетін ара	дана	1	
38	Арматура кесуге арналған қайшы	дана	1	
39	Электр өткізгіштерді кесуге арналған аспаптар жиынтығы, оның ішінде:			
	диэлектрлік тұтқасы бар қайшы;	дана	1	
	диэлектрлік қолғап;	жүп	1	
	диэлектрлік боты;	жүп	1	
	диэлектрлік кілемше.	дана	1	
40	Ұзындығы 30 м брезент қаптағы құтқару арқаны	дана	1	

41	Өртте жұмыс істеуге арналған тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары (ұсынылады)	дана	4	
42	Жылу шағылыстырғыш костюм	дана	3	
43	Резеңке етік	жұп	4	
44	Электрлік жеке шам	дана	5	
45	Электрлік топтық шам	дана	1	
46	Медициналық дәрі-дәрмек сөмкесі	жиынтық	1	
47	ОУ-5 немесе ОП - 5 өрт сөндіргіш	дана	1	
48	Қысқа сапты күрек	дана	1	
49	Автомобильге техникалық қызмет көрсетуге арналған аспаптар жиынтығы	жиынтық	1	
50	Автомобиль радиостанциясы	дана	1	
51	Тасымал радиостанция	дана	4	
52	Сигналдық-дауыс зорайтқыш құрылғы	дана	1	
53	Домкрат 5 – 10 т	дана	1	

4. Сигналдық дауыс зорайтқыш құрылғының, сиреналардың, жарқыл маяктардың жай-күйі

(болуы және жарамдылығы)

5. Радиостанциялардың жай-күйі

(болуы және жарамдылығы)

6. Өрт сөндіру автомобилінің өрт сорғышының, газ ағысы-вакуумды тетігінің және/немесе

өзге де арнайы агрегаттарының (атауларын көрсете отырып) жай-күйі, атқарған жұмысы (мото-сағаттар)

(өрт сорғыштың өрт сөндіргіш құралдарын беру қабілеттігі, ашық су көзінен су алу және гидрант арқылы жұмыс істеу)

7. Өрт сөндіру автомобилінің техникалық жай-күйі және өртте жауынгерлік

іс-қимылдарды жүргізу кезіндегі жұмысқа қабілеттілігі бойынша жалпы қорытынды

Комиссия мүшелерінің қолдары:

Комиссия төрағасы _____

(бар болған жағдайда қолы, аты-жөні, тегі)

Комиссия мүшелері _____

(бар болған жағдайда қолы, аты-жөні, тегі)

М.О.

*автомобильдің жай-күйін тексеру және осы актіні жасау мемлекеттік емес

өртке қарсы қызметтің орналасқан жері бойынша азаматтық қорғау саласындағы

уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің комиссиясына жүктеледі.

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтерге қойылатын рұқсат беру талаптарына
2-қосымша

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтің бір жұмыскеріне арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарактау тізбесі

Р/с №	Арнайы киім-кешек пен өртке қарсы жарактың атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Өрт өндірушінің жауынгерлік киімі	жиынтық	1
2	Жұп қосылған матадан тігілген шлемнің астынан киетін бас киім	дана	1
3	Қорғаныш түсті мойны жабық свитер	дана	1
4	Білекті брезентті қолғап	жұп	1
5	Білекті тері қолғап	жұп	1
6	Карабині бар өрт сөндірушінің құтқару белдігі	дана	1
7	Өрт сөндірушінің каскасы (шлем)	дана	1
8	Өрт сөндірушінің етігі	жұп	1
9	Өрт сөндіруші балтасының белдік қабы	дана	1
10	Резеңке етік	жұп	1

Ескертпе:

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет қызметкерлері өндірістік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып, осы нормалар бойынша арнайы киім-кешекпен және өртке қарсы жарақтармен қамтамасыз етіледі.

Мемлекеттік емес өртке қарсы
қызметтерге қойылатын
рұқсат беру талаптарына
3-қосымша

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет қызметкерлерінің біліктілігі

Лауазым атауы	Біліктілігі
1	2
Қызмет (жасақ) бастығы және оның орынбасарлары, өрт сөндіру бөлімінің бастығы және оның орынбасарлары	Өрт қауіпсіздігі саласындағы жоғары техникалық білім немесе орта техникалық білім, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының басқару аппаратының немесе өрт сөндіру бөлімшелерінің басшы лауазымдарында кемінде 3 жыл жұмыс өтілі.
Өрт сөндіру бекетінің бастығы және оның орынбасары	Өрт қауіпсіздігі саласындағы жоғары техникалық білім немесе орта техникалық білім, өртке қарсы қызметтің басқару аппаратының немесе бөлімшелерінің лауазымдарында кемінде 1 жыл жұмыс өтілі*
Қарауыл бастығы (ауысым бастығы)	Орта техникалық білім, өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі*, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Өрттің алдын алу аға нұсқаушысы	Орта техникалық білім, өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі*, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Өрттің алдын алу нұсқаушысы	Орта білім, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Газ-түтіннен қорғау қызметінің шебері	Орта білім, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен және сығылған ауадағы аппараттарда жұмыс істеуге рұқсаты бар.
Бөлімше командирі	Орта білім, өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі лауазымдарда кемінде 1 жыл жұмыс өтілі*, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Аға өрт сөндіруші (құтқарушы), өрт сөндіруші (өрт сөндіруші құтқарушы)	Орта білім, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Өрт сөндіру автомобилінің жүргізушісі (аға жүргізуші)	Орта білім, "С" санатындағы жүргізуші куәлігі осы санат бойынша кемінде 1 жыл автомобиль жүргізу тәжірибесімен, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу орталығында арнайы даярлаудан өткен.
Радиотелефонист (байланыс бекетінің диспетчері)	1 Орта білім, өрт қауіпсіздігі саласындағы мамандандырылған оқу 2 орталығында арнайы даярлаудан өткен.

* мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарындағы не мемлекеттік емес өртке қарсы қызмет жүйесіндегі жұмыс кезеңі өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі жұмыс өтілі деп есептеледі.

Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942.

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 70-17) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Петров В.В.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа, его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Әділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Божко В.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Министр

генерал-лейтенант полиции К. Касымов

Утверждены
приказом Министра
внутренних дел

Республики Казахстан

от 7 ноября 2014 года № 783

Разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам

Сноска. Требования в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам (далее – разрешительные требования) разработаны в целях определения соответствия негосударственных противопожарных служб на выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах Республики Казахстан.

2. К негосударственным противопожарным службам предъявляются следующие разрешительные требования:

1) наличие не менее одного пожарного автомобиля, подтвержденного свидетельством о регистрации транспортного средства, диагностической картой технического осмотра автомобиля и актом технического осмотра готовности основного пожарного автомобиля к тушению пожаров по форме, согласно приложению 1 к настоящим разрешительным требованиям*;

2) наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

3) наличие штатных работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника негосударственной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью:

не менее 16 человек, из расчета 4 работника включая водителя на

каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену*;

не менее 8 человек, из расчета 2 работника в дежурную смену**;

4) соответствие работников негосударственных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.

Примечание:

* – для негосударственных противопожарных служб с выездной пожарной техникой;

** – для негосударственных противопожарных служб без выездной пожарной техники.

Приложение 1
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам
Форма

Акт*

технического осмотра готовности основного пожарного автомобиля к тушению пожаров

(наименование НГПС)

Марка, модель _____ на шасси _____ год выпуска _____

регистрационный номерной знак _____ владелец

шасси _____ кузов _____ двигатель

1. Наличие и ведение формуляра автомобиля № _____, свидетельство о регистрации

транспортного средства № _____ от _____, свидетельство о прохождении

технического осмотра

2. Пробег по спидометру _____ км.

3. Опись и наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на автомобиле:

№ п/п	Наименование оборудования и снаряжения	Единица измерения	Кол-во	Наличие (имеется/отсутствует)
1	2	3	4	5
1	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм	шт.	2	
2	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм	шт.	2	
3	Рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4- 5 м диаметром 77 мм	шт.	2	
4	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм	шт.	6	
5	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм	шт.	10	
6	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм	шт.	6	
7	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм	шт.	1	
8	Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м	шт.	1	
9	Разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80)	шт.	2	
10	Водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками	шт.	1	
11	Ключ торцевой для открывания гидрантов	шт.	1	
12	Направляющий трос газодымозащитной службы	шт.	1	
13	Головка соединительная переходная 66х51	шт.	2	
14	Головка соединительная переходная 77х51	шт.	2	
15	Головка соединительная переходная 77х66	шт.	2	
16	Задержка рукавная	шт.	4	
17	Зажимы рукавные	шт.	4	
18	Колонка пожарная	шт.	1	
19	Ключи для соединения всасывающих рукавов К – 150	шт.	2	
20	Ключи для соединения напорных рукавов К - 80	шт.	2	
1	2	3	4	5
21	Ключ для открывания крышек гидрантов	шт.	1	

22	Гидроэлеватор Г-600	шт.	1	
23	Ствол РСК – 50	шт.	4	
24	Ствол РСА	шт.	2	
25	Ствол РС –70	шт.	2	
26	Ствол воздушно-пенный СВП-4	шт.	2	
27	Ствол лафетный переносной	шт.	1	
28	Генератор пены средней кратности ГПС-600	шт.	2	
29	Лестница трехколенная	шт.	1	
30	Лестница штурмовая	шт.	1	
31	Лестница-палка	шт.	1	
32	Багор металлический длиной 2,5 м	шт.	1	
33	Лом универсальный	шт.	1	
34	Кувалда кузнечная	шт.	1	
35	Топор плотницкий	шт.	1	
36	Лопата штыковая	шт.	1	
37	Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре	шт.	1	
38	Ножницы для резки арматуры	шт.	1	
39	Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе:			
	ножницы с диэлектрической рукояткой;	шт.	1	
	перчатки диэлектрические;	пара	1	
	боты диэлектрические;	пара	1	
	коврик диэлектрический.	шт.	1	
40	Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле	шт.	1	

41	Средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах (рекомендуется)	шт.	4	
42	Теплоотражательный костюм	шт.	3	
43	Сапоги резиновые	пара	4	
44	Электрический индивидуальный фонарь	шт.	5	
45	Электрический групповой фонарь	шт.	1	
46	Аптечка медицинская	комп.	1	
47	Огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5	шт.	1	
48	Лопата совковая	шт.	1	
49	Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля	комп.	1	
50	Автомобильная радиостанция	шт.	1	
51	Переносная радиостанция	шт.	4	
52	Сигнально-громкоговорящее устройство	шт.	1	
53	Домкрат 5 – 10 т	шт.	1	

4. Состояние сигнального громкоговорящего устройства, сирены, проблесковых маяков

(наличие и исправность)

5. Состояние радиостанций _____
(наличие и исправность)

6. Состояние пожарного насоса, газоструйно-вакуумного механизма и/или иных специальных агрегатов (с указанием наименований) пожарного автомобиля, наработка (мото-часов)

(способность пожарного насоса на подачу огнетушащих средств, забор воды

из открытого водоисточника и работа через гидрант)

7. Общее заключение по техническому состоянию пожарного автомобиля и работоспособности при ведении боевых действий на пожаре

Подписи членов Комиссии:

Председатель Коми (подпись, инициалы, фамилия при его наличии)

Члены Комиссии (подпись, инициалы, фамилия при его наличии)
М.П.

* проверка состояния автомобиля и составление настоящего акта возлагается на Комиссию территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации негосударственной противопожарной службы.

Приложение 2
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам

**Перечень специального обмундирования и
противопожарного снаряжения на одного работника
негосударственной противопожарной службы**

№ п/п	Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
1	Боевая одежда пожарного	комп.	1
2	Подшлемник шерстяной	шт.	1
3	Свитер без выреза защитного цвета	шт.	1
4	Рукавицы брезентовые с крагами	пара	1
5	Рукавицы меховые с крагами	пара	1
6	Пояс спасательный пожарный с карабином	шт.	1
7	Каска пожарная (шлем)	шт.	1
8	Сапоги пожарного	пара	1
9	Кобура поясная для топора пожарного	шт.	1
10	Сапоги резиновые	пара	1

Примечание:

Работники негосударственной противопожарной службы обеспечиваются специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, исходя из данных норм с учетом специфики производственной деятельности.

Приложение 3
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам

**Квалификация работников негосударственных
противопожарных служб**

Наименование должности	Квалификация
1	2
Начальник службы (отряда) и его заместители, начальник пожарной части и его заместители	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы.
Начальник пожарного поста и его заместитель	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы*.
Начальник караула (начальник смены)	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Старший инструктор пожарной профилактики	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Инструктор пожарной профилактики	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Мастер газодымозащитной службы	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе.
Командир отделения	Среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Старший пожарный (спасатель), пожарный (пожарный спасатель)	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Водитель (старший водитель) пожарного автомобиля	Среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения
1	2
	автомобиля по данной категории, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Радиотелефонист (диспетчер пункта связи)	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.

*стажем работы в подразделениях противопожарной службы считается период работы в органах государственной противопожарной службы либо системе негосударственной противопожарной службы.